



PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 CIRCULAR Nº 003

OBJETO: Aquisição de 3 (três) Estações de Regulagem Secundária (ERS), 2 (dois) Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), 3 (três) Juntas de Isolamento Elétrico, 01 (uma) Válvula Reguladora, 01 (uma) Válvula Shut-off e 3 (três) válvulas de retenção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no **Anexo 2 – Termo de Referência**.

Assunto: Esclarecimentos

Prezados Senhores,

Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados dos seguintes esclarecimentos do edital, conforme item 3 do Edital:

Esclarecimento 1:

Licitante solicita: *"Com relação ao computador de vazão, alguns itens ainda não ficaram claramente definidos, sendo assim peço confirmar se os entendimentos abaixo estão corretos:"*

a. *"Entendemos que o computador de vazão deverá atender a Portaria 179 do Inmetro, que disserta a respeito de equipamentos que trabalham em atmosfera explosiva – Correto?"*

Resposta: EQUIPAMENTO DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.

b. *"Entendemos que o computador de vazão deverá ter Aprovação de Modelo do Inmetro para Transferência de Custódia (Medição Fiscal) – Correto?"*

Resposta: EQUIPAMENTO DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.

c. *"Entendemos que o computador de vazão deverá ter protocolo de comunicação MODBUS RTU e MODBUS ENRON – Correto?"*

Resposta: SIM. O entendimento está correto.

Esclarecimento 2:

Licitante questiona: *"Favor confirmar se para às válvulas de bloqueio (item 5.1), com diâmetro nominal menor ou igual a 4" poderão ser utilizadas válvulas com acionamento por alavanca com montagem tipo flutuante."*

Resposta: A VÁLVULA DEVE ATENDER AO ESPECIFICADO NO ITEM 1.5.1 i).

João Pessoa/PB, 22 de setembro de 2014.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro